

Egenkontroll for beboere i Fjeldlund Boligsameie

Navn:
Adresse:
Leilighetsnummer:

Som eier av boligen er du ansvarlig for brannsikkerheten. Ved jevnlig egenkontroll kan du gjøre mye for å redusere brannrisikoen. Her er et enkelt skjema for egenkontroll som skal signeres og levers styret innen 10. november 2013.

Finnes det minst en fungerende røykvarsler som henger i tak og kan høres på soverom? JA NEI

Er røykvarsleren eldre enn 10 år? JA NEI

Er røykvarsleren seriekoblet eller finnes det brannalarmanlegg i leiligheten? JA NEI

Finnes det brannslukningsapparat i boenheten og er det vedlikeholdt henholdsvis etter 5 år og byttet ut etter 10 år? JA NEI

Finnes det husbrannslange i boenheten? JA NEI

Er rømningsvei(er) fri(e) for rot/hindringer? JA NEI

Er skjøteledninger, plugger og støpsler uten synlige skader? JA NEI

Finnes det løse lamper eller flyttbare ovner på barnerom? JA NEI

Finnes det varmgang eller løse sikringer i sikringskap? JA NEI

Andre forhold/kommentarer:

Oslo den, _____ signatur

Skjemaet legges i vår postkasse i **Holmlia Senterv. 5** mot parkeringsplassen eller sendes til **Fjeldlund Boligsameie, Postboks 28, 1201 Oslo**. Skjemaet kan også scannes og sendes til **brev@fjeldlund.com**